

ZULASSUNGSSCHEIN

für Feuerlöschgeräte

Hiermit wird bescheinigt, dass der u. g. „neuruppin“ **DIN EN 3 Feuerlöscher** mit 6 l wässriger Lösung entsprechend den Anforderungen der Norm DIN EN 3-7 sowie auf der Grundlage der vorliegenden Prüfberichte für die Verwendung zur Bekämpfung von Bränden der Brandklassen **A und B** nach DIN EN 2 unter der folgenden Zulassungs-Kenn-Nummer zugelassen ist:

SP 62/11

Prüfbericht gemäß EN 3-10 Anhang C, Nr.: 2011-F-0882/N 678

Zulassungsinhaber: FLN Feuerlöschgeräte Neuruppin Vertriebs-GmbH, Martin-Ebell-Str. 4, 16816 Neuruppin

Hersteller: FLN Feuerlöschgeräte Neuruppin Vertriebs-GmbH, Martin-Ebell-Str. 4, 16816 Neuruppin

**Feuerlöscher-
Typbezeichnung: S 6 DN eco-classic** **Hauptzeichnung Nr.: 018051 / 018053**
Stückliste Nr.: 018051 / 018053

Feuerlöschmittel: 5,91 l Wasser + 0,09 l Neuf foam P **Betätigungseinrichtung: Hebelventil**
Zul. Nr. SP 118/10

Treibmittel: 15 bar / 20 °C Stickstoff **Besondere Ausführung: Schaumrohr kurz nach**
im Löschmittelbehälter **Zeichnung Nr. 552 750**

Prüfobjekte: 21 A und 183 B nach DIN EN 3-7 **Funktions-
temperaturbereich: 0 °C bis 60 °C**

Bemerkungen: Das Feuerlöschgerät darf auch unter den Warenzeichen TOTAL, von TOTAL Feuerschutz GmbH 68526 Ladenburg, ibs, von interbrandschutz GmbH 68526 Ladenburg und COSMOS, von COSMOS Feuerlöschgerätebau GmbH 68526 Ladenburg, vertrieben werden.

Das Feuerlöschgerät ist nach DIN EN 3 geprüft. Die Konformität mit DIN EN 3 wird bestätigt.

Im Schriftfeld 4 der Beschriftung nach DIN EN 3-7 des Feuerlöschgerätes ist unter Nummer der Anerkennung die erteilte Zulassungs-Kenn-Nummer **SP 62/11** anzugeben.


Diese Zulassung gilt nur für Feuerlöschgeräte, die mit den zur Prüfung eingereichten Mustern und Unterlagen übereinstimmen.

Diese Zulassung gilt nur für Feuerlöschgeräte, die während ihrer Herstellung einem Qualitätssystem des Herstellers unter Einbeziehung der gültigen Anforderungen der Norm DIN EN 3 für die werkseigene Fertigungskontrolle unterliegen.

Der Zulassungsinhaber ist berechtigt, die o. g. Zulassungs-Kenn-Nummer auf dem o. g. Feuerlöschgerät anzubringen, solange die Ergebnisse unserer Fertigungsinspektionen nach den Anforderungen der DIN EN 3 zufrieden stellend sind.

Für alle oben angegebenen europäischen Normenpublikationen gilt jeweils die zum Zulassungsdatum gültige Normenausgabe.

Freiberg, 14. April 2011


Dipl.-Ing. A. Ullmann
Leiterin der Zertifizierungsstelle



MPA Dresden GmbH
Fuchsmühlenweg 6F
09599 Freiberg
Tel. +49(0)3731-20393-0
Fax +49(0)3731-20393110

Geschäftsführer: Thomas Hübler
Steuernummer: 220/114/03011
Amtsgericht Chemnitz HR B 21581
www.mpa-dresden.de
Email info@mpa-dresden.de

Sparkasse Mittelsachsen
Poststraße 1a
09599 Freiberg
Kto. 3115024672
BLZ 870 520 00

USt-IdNr. DE234220069
IBAN DE68 8705 2000 3115 0246 72
BIC WELADED1FGX